

Teknisk dokumentation för hus

Detta dokument är en bilaga till Umeå kommuns tekniska anvisningar som finns på www.umea.se/tekniskaanvisningar

Innehållsförteckning

1. Dokumentation Projektgemensam	2
2. Dokumentation Bygg	7
3. Dokumentation Brand	11
4. Driftinstruktioner för VS-, Kyl-, och Processmedieinstallationer	14
5. Driftinstruktioner för Luftbehandlingsinstallationer	17
6 Driftinstruktioner för EI- och teleinstallationer	20
7. Driftinstruktioner för SÖ-installationer	25
8. Dokumentation Mark	32
9. Dokumentation Transportanläggningar	34
10. Dokumentation Storkök	36
11. Relationsritningar	38
12. Underlag för relationsritningar	39

Umeå kommun Fastighet

Besöksadress: Skolgatan 31 A

Postadress: 901 84 Umeå

090-16 10 00

fastighet@umea.se

www.umea.se/tekniskaanvisningar

1. Dokumentation Projektgemensam

1.1 Projektmedlemmar

Finns i Ibinder.

1.2 Byggnadsnämnd

Kontrollplan PBL

Här skall ifylld kontrollplan PBL redovisas. Projektledaren ansvarar.

Startbesked

Projektledaren ansvarar.

Slutbesked

Projektledaren ansvarar.

Bygglov / Bygganmälan

Projektledaren ansvarar.

1.3 Kvalitetsdokument

Kvalitetsplan

Här skall entreprenörens övergripande kvalitetsplan, med tillhörande signerade kontrollprogram, för entreprenaden redovisas. Med kontrollprogram menas här en sammanställning av vilka egenkontroller som utförts och vem som ansvarar för de olika egenkontrollernas utförande. Ansvarig skall signera för respektive kontrollkategori.

Kontrollprogram UE

Här skall underentreprenörernas signerade kontrollprogram för entreprenaden redovisas. Med kontrollprogram menas här en sammanställning av vilka egenkontroller som utförts och vem som ansvarar för de olika egenkontrollernas utförande. Ansvarig skall signera för respektive kontrollkategori.

Mottagningskontroll

Här skall entreprenörens dokumentation över utförda mottagningskontroller, av leveranser mm, för entreprenaden redovisas.

1.4 Protokoll

Besiktningssprotokoll

Protokoll från förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning samt utlåtande. Projektledaren ansvarar.

Byggmötesprotokoll

Projektledaren ansvarar.

Protokoll övriga möten

Projektledaren ansvarar.

Protokoll - Information till driftpersonal

Protokoll eller anteckningar från genomgång med driftpersonal där det framgår vilka tekniker som informerat, datum och vilka som deltagit.

1.5 Sakkunnighetsintyg

Projektledaren ansvarar.

Skyddsrum / MSB**Tillgänglighet****Utlåtanden KA****1.6 Myndighetsbesiktningar****Hiss/lyftbord**

Protokoll från säkerhetsbesiktning redovisas

OVK

Protokoll från besiktning redovisas

Portar och andra motordrivna anordningar

Protokoll från säkerhetsbesiktning redovisas

Kyla

Protokoll från myndighetsbesiktning redovisas

Tryckkärl

Protokoll från myndighetsbesiktning redovisas

Brandlarm

Protokoll från leveransbesiktning redovisas

Sprinkler

Protokoll från leveransbesiktning redovisas

Skyddsrum

Protokoll från sakkunnig besiktning redovisas

CE-dokument för levererad utrustning

Utrustning med särskilda krav på CE-dokumentation enligt handling levereras. Intyg i övrigt att levererad utrustning är CE-märkt utförs. Gäller samtliga tekniker.

1.7 Dokumentation av provningar och mätningar mm

Fuktmätning

Dokumentation över utförda fuktmätningar, t ex innan mattläggning.

Fuktsäkerhetsprojektering

Dokumentation över utförd fuktsäkerhetsprojektering.

Lufttäthet

Dokumentation över utförda lufttäthetsmätningar, t ex lufttäthet av byggnad.

Ljudmätning

Dokumentation över utförda ljudmätningar, t ex trafikbuller, stegljud och luftljud.

Radonmätning

Dokumentation över utförda radonmätningar, t ex korttidsmätning innan gjutning i schakt eller långtidsmätningar i hus.

Värmefotografering

Dokumentation över utförda värmefotograferingar, t ex ytterväggars köldbryggor eller andra läckage.

Samordnad funktionsprovning

Dokumentation över utförd samordnad funktionsprovning redovisande provning av det totala funktionssambandet i byggnaden (alla tekniker).

Schaktbottenbesiktning

Dokumentation över utförd schaktbottenbesiktning som föreskrivs i BKR.

Packningsprovning

Dokumentation över utförd packningskontroll och/eller packningsprovning.

Pålningsprotokoll

Dokumentation över utförd pålningskontroll och/eller pålningsdokumentation.

Stötvågsmätning

Dokumentation stötvågsmätning

Sprängplan

Dokumentation över utförda sprängningsarbeten, tillstånd och sprängplan.

Rivningsplan

Ifylld rivningsplan med verifierade mängder från bygget redovisas.

Intyg från besiktning av imkanaler och skorstenar

Intyg från besiktningar redovisas.

Intyg/protokoll från provtryckningar

Intyg/protokoll från provtryckningar RÖR, KYLA och LUFT redovisas.

1.8 Bygg- och miljövarudeklarationer

Bygg- och Miljövarudeklarationer

Samtliga bygg-/ miljövarudeklarationer, för varor som byggs in, samlas för följande byggnadselement: golv, stomme, ytter- och innerväggar (inkl. fönster och dörr), yttertak, innerväggar inkl. ytskikt. Deklarationerna skall innehålla mängder i volym eller vikt. Produktdata från exempel Sunda Hus eller Byggvarubedömningen.

Kemikalieförteckning

Dokumentation av alla kemikalier förekommande i entreprenaden.

Källsortering / Avfallshantering

Dokumentation av alla fraktioner som förekommit på arbetsplatsen samt uppgift på mottagningsställe.

1.9 Underlag för energideklaration

Indata för energideklaration

Enligt tekniska anvisningar kapitel 2.1 *Energi*

Förteckning över mätarnummer och placeringar

En förteckning över samtliga el- och energimätare i byggnaden upprättas.

Verifiering av energiförbrukning

Beskrivning av hur byggnadens olika energiförbrukningar verifieras.

Pumpdata

En förteckning över samtliga pumpar som betjänar byggnaden upprättas.

Förteckning över installerad komfortkyla

Uppgifter om byggnadens kyleffektbehov och betjänad yta inhämtas från projektör av komfortkyla.

Energibalansberäkning

Här skall genomförd energibalansberäkning för byggnaden redovisas.

1.10 Garantier/service

Förteckning över förlängda varugarantier

En förteckning över samtliga varor med förlängda varugarantier (samtliga tekniker) upprättas enligt mall "Förteckning över förlängda varugarantier".

Förteckning över garantiservice under garantitiden

En förteckning över samtliga varor med krav på serviceprogram för att garantier skall gälla (samtliga tekniker), upprättas enligt mall "*Förteckning över garantiservice under garantitiden*". Serviceintervall skall framgå.

Servicepunkter i mallen är endast ett minimikrav på service, utöver detta ska serviceåtgärder enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar utföras, dessa punkter ska vara införda i mallen vid slutbesiktningen, alternativt kan leverantörens lista med servicepunkter bifogas.

2. Dokumentation Bygg

2.1 Låsschema

Låsschema

Slutligt låsschema redovisas in av entreprenören om det ingår i entreprenaden att upprätta/komplettera låsschema. Om inte redovisas beställarens projektledare låsschemat.

2.2 Dörrautomatik

Dörrautomatik förteckning med skötselanvisning.

Dokumentation över installerade öppningsautomatiker som redovisar funktioner i automatiken samt placering i byggnaden. Även utgående och inkommande signaler och styrningar redovisas.

2.3 Dörröppnare/dörrstängare

Dörröppnare förteckning med skötselanvisningar

Dokumentation över installerade öppningsautomatiker som redovisar funktioner i automatiken samt placering i byggnaden. Även utgående och inkommande signaler och styrningar redovisas.

Dörrstängare förteckning med skötselanvisningar

Dokumentation över installerade dörrstängare som redovisar funktioner i stängaren samt placering i byggnaden. Även utgående och inkommande signaler och styrningar redovisas, exempelvis för dörrstängare med brandfunktioner.

2.4 Flytspackel

Dokumentation av produkt.

2.5 Dörrar/portar, partier/fönster

Skötsel och underhåll innerdörrar

Användar- och skötselinstruktioner

Skötsel och underhåll fönster

Användar- och skötselinstruktioner

Skötsel och underhåll ytterdörrar

Användar- och skötselinstruktioner

Skötsel och underhåll portar

Användar- och skötselinstruktioner

Skötsel och underhåll vikväggar

Användar- och skötselinstruktioner

In- och utvändiga persienner

Användar- och skötselinstruktioner

Mörkläggnig

Användar- och skötselinstruktioner

2.6 Ytskikt golv

Skötselanvisningar

Skötselanvisningar för de olika golvmaterialen i byggnaden redovisas.

Leverantör

Dokumentation av produkt.

2.7 Golvlm

Dokumentation av produkt.

2.8 Emissionspär

Dokumentation av produkt och omfattning redovisas på planritningar.

2.9 Massagolv

Dokumentation av produkt samt skötselanvisningar.

2.10 Kakel och klinker

Dokumentation av produkt och omfattning redovisas på golvrutningar.

2.11 Markiser och andra solskyddsutrustning

Leverantör

Produktleverantör och typbeteckning eller dyl.

Skötselanvisningar och rengöringsanvisningar

Skötselanvisningar och rengöringsanvisningar för de olika produkterna.

2.12 Undertak

Skötsel och rengöringsanvisningar

Skötsel och rengöringsanvisningar för de olika undertakstyperna i byggnaden redovisas.

2.13 Målning/kulörer

Färgsättningar med hänvisningar

Här skall färgsättningar för entreprenaden, med hänvisningar till exempelvis rumsnummer, redovisas. Invändig färgsättning (planschutskrift eller foto av plansch) redovisas i förekommande

fall. Den som ansvarat för färgsättningen och rumsbeskrivning tillhandahåller material till entreprenören som sammanställer och redovisar under rubriken.

Skötsel- och rengöringsanvisningar för invändiga ytor

Skötsel och rengöringsanvisningar mm, för olika ytor inomhus, redovisas.

Produktleverantör

Fabrikat och glansvärde.

2.14 Plåt

Leverantör

Produktleverantör och färgkod eller dyl.

Skötselanvisningar och rengöringsanvisningar

Skötselanvisningar och rengöringsanvisningar.

2.15 Sakvaror.

Leverantör

Produktleverantör

2.16 Trädäck och andra träkonstruktioner.

Leverantör / Skötselanvisningar

Skötselanvisningar och rengöringsanvisningar. Om behandlingar ingår i garantiskötsel skall dessa upptas i mall "*Förteckning över garantiservice under garantitiden*" och redovisas under rubrik 1.10 Garantier/service

2.17 Vita varor

Leverantör / Skötselanvisningar

Skötselanvisningar och rengöringsanvisningar. Om servicebesök ingår i garanti begreppet skall dessa upptas i mall "*Förteckning över garantiservice under garantitiden*" och redovisas under rubrik 1.10 Garantier/service

2.18 Yttertak / Papp

Leverantör

Produktleverantör

Underhållsanvisningar samt snöröjningsplaner för yttertak

Anvisningar för drift- och underhåll av yttertak samt avvattningsystem redovisas. En snöröjningsplan skall upprättas som beskriver vilka snömängder som får lägga på taken innan snöröjning måste utföras samt hur den snöröjningen skall utföras.

2.19 Gips / Isolering

Leverantör

Produktleverantör

2.20 Öppningskompletteringar

Rökluckor/ställdon

Dokumentation över installerade rökluckor/ställdon som redovisar funktioner i automatiken samt placering i byggnaden. Även utgående och inkommande signaler och styrningar redovisas.

Produktbeskrivning och placeringar

Leverantörsritningar och andra produktbeskrivningar samt placeringar i byggnaden redovisas för samtliga installerade rökluckor/ställdon mm.

Skötselanvisningar

Drift- och serviceanvisningar mm för samtliga installerade rökluckor/ställdon mm redovisas.

Luckor/ fönster/ lanterniner för komfort-/ brandgasventilation

Dokumentation över installerade öppningskompletteringar med automatik eller annan styrning som redovisar funktioner i automatiken samt placering i byggnaden. Även utgående och inkommande signaler och styrningar redovisas.

Andra öppningskompletteringar med särskilda funktioner

Dokumentation över installerade öppningskompletteringar med särskilda funktioner, exempelvis larmade rökgasluckor (driftlarm, inbrottslarm mm). Även utgående och inkommande signaler och styrningar redovisas.

2.21 Fasader

Utvändig färgsättning med fabrikathänvisning

Fasadbeskrivning, med färgsättning och fabrikathänvisning, på fasadritning eller i annat format redovisas.

Underhållsanvisningar

Anvisningar för drift- och underhåll av ytskikt och fasadmaterial redovisas.

2.22 Komponentlista

2.23 Övrigt

Övrigt

Om i anläggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan anpassas till övriga rubriker, nyttjas denna rubrik.

3. Dokumentation Brand

3.1 Dokumentation brandtätningar

Brandtätningar

Dokumentation över utförda brandtätningar visas med markering på planritning med placering och typ av tätning redovisat på särskilt blad. Dokumentationen skall signeras av den som ansvarat för utförandet av tätningarna.

3.2 Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation relationshandling

Här skall relationshandling av brandskyddsdokumentationen för entreprenaden, med uppdateringar och samtliga ändringar införda, redovisas.

Kontrollplan drift

Upprättad kontrollplan brand för driftskedet.

3.3 Brandlarm- och utrymningslarmanläggning

Orienteringsritningar

Orienteringsritningarna redovisas

Serviceritningar

Serviceritningarna redovisas

Anläggarintyg

Anläggarintyg redovisas

Manual

Manual och datablad mm för brandlarmsystemet redovisas

3.4 Branddörrar

Produktbeskrivning och placeringar

Leverantörsritningar och andra produktbeskrivningar samt placeringar i byggnaden redovisas för branddörrar och portar mm.

Skötselanvisningar

Drift- och serviceanvisningar mm för samtliga installerade branddörrar och portar mm redovisas.

3.5 Sprinkler

Orienteringsritningar

Orienteringsritningarna redovisas

Serviceritningar

Serviceritningarna redovisas

Anläggarintyg

Anläggarintyg för släcksystem enligt gällande regelverk.

Hydrauliska beräkningar sprinkler

Instruktioner

Anvisningar för provning och underhåll innehållande följande:

- provning av pumpar (el, diesel samt tryckhållningspump) inklusive all tillhörande utrustning
- provning av ventiler med larmfunktion inklusive snabböppnare
- provning av larmdon
- provning av flödesvakter
- provning av nivåalarm för bassäng, tank eller liknande
- provning av hydrofor (lufttryck, vattennivå mm)
- provning av felindikeringstablå såväl i sprinklercentral som till bevakad plats
- provning av kompressor för torrörssystem
- provning av fördröjningsenhet
- kontroll av manometrar
- provning av larmöverföring
- rengöring av filter, silar, stenfallor

Produktblad

Produktblad redovisas under rubriken.

3.6 Typgodkännande

Brandklassade material och produkter

Typgodkännandebevis för installerade brandklassade material och produkter redovisas

3.7 Montage av glas

Intyg montage enl. MTK-brand

Montageintyg för platsinstallerade brandklassade glasrutor redovisas

3.8 Intyg färdigställande brand

Intyg från sakkunnig brand

Intyg för färdigställande brand redovisas

3.9 Övrigt

Övrigt

Om i anläggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan anpassas till övriga rubriker, nyttjas denna rubrik.

4. Driftinstruktioner för VS-, Kyl-, och Processmedieinstallationer

4.1 Orienterande uppgifter

Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar

Funktionsöversikt

Installationernas funktioner beskrivs översiktligt, om möjligt kan underlag hämtas från VVS-beskrivningen.

Beskrivningen ska omfatta tekniska förutsättningar:

- systeminformation som typ av avloppssystem, värmeproduktionssystem eller
- värmedistributionssystem
- väsentliga tekniska uppgifter som tryck, temperaturer, flöden och liknande
- hänvisningar till viktiga bestämmelser som gäller för installationer

Dimensionerande data och tekniska förutsättningar

De data som anläggningen är dimensionerad för att uppfylla och vid vilket tillstånd det gäller anges t ex:

- dimensionerande utetemperatur vinter
- dimensionerande utetemperatur sommar
- innetemperatur/-er vinter med toleranser
- innetemperatur/-er sommar med toleranser
- systemtemperaturer
- tappvattenflöden

4.2 Ventilförteckning

Ventilförteckning

Komplett ventilförteckning upprättas.

4.3 Protokoll/intyg

Aggregatförteckning

Aggregatförteckning för aggregat med köldmedium enligt gällande lagar och regler fylls i och redovisas i Journalpärm.

Igångkörningsprotokoll vätskekylaggregat/värmepump

Protokoll ska redovisa:

- erforderliga värden anpassade efter aggregat samt enligt tillverkarens anvisningar.

Protokoll skickas även till tillverkaren enligt dennes anvisningar för att garanti ska gälla.

Injustering kylsystem

Protokoll Rörinstallation Injustering och flödesmätning.

Injustering värmesystem

Protokoll Rörinstallation Injustering och flödesmätning.

Protokoll noteras med kompletta uppgifter.

Injustering vätskekylaggregat/värmepump

Protokoll ska redovisa:

- alla inställda parametrar
- befintliga defaultvärden

Samtliga utskrifter ska ha en textstorlek med minst 10 punkter.

Injustering VVC-system

Protokoll Rörinstallation Injustering och flödesmätning.

Protokoll noteras med kompletta uppgifter.

Under noteringar noteras temperatur på termometer vid injusteringsventil i de fall termometer finns.

Kontrollrapport vid kontroll för läckage av kyl-/värmepumputrustningar

Kontrollrapport enligt gällande lagar och regler fylls i och redovisas i Journalpärm.

4.4 Produktdokumentation

Produktblad

Produktblad ska vara märkta med beteckningar som produkt har på ritningar, produkt som har flera olika beteckningar märks med samtliga beteckningar.

På produktblad som innehåller flera modeller, storlekar eller liknande skall den aktuella produkten markeras.

En produkt som har flera olika dokument, som t ex en pump med tillhörande databeräkning ska i digitalt format bestå av endast ett dokument.

Produktbladen ska omfatta information som är väsentlig för drift och skötsel men även information som behövs vid en framtida ombyggnad, t ex:

- typbeteckning

- databeräkningar på t ex pumpar, värmeväxlare, luftvärmare mm. Beräkningar märks
- med ritningsbeteckning och läggs i efter respektive produkts produktblad
- dimensioner som t ex yttermått, anslutnings- eller fastsättningsmått
- vikt
- material
- el-uppgifter som t ex strömart, märkström, spänning och effekt
- varvtal eller varvtalsområde
- kapacitet, tryck och liknande
- service- och smörjinstruktion
- klimatkrav
- skyddsanordningar
- tillverkarens underhållsinstruktioner och förslag till underhållsrutiner
- monterings- respektive demonteringsanvisning
- utsläpp av luftburet buller
- reservdelar
- säkerhetsanvisningar
- CE-intyg
- injusteringsprotokoll för apparater t ex värmepump

protokoll ska ha en textstorlek med minst 10 punkter och ska redovisa:

- alla inställda parametrar, skalningar och konstanter
- befintliga defaultvärden

DUC-dokumentation

Lika rubrik 7.7 DUC7.7 DUC

4.5 Komponentlista

4.6 Övrigt

Övrigt projektspecifikt

Om det i anläggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan anpassas till övriga rubriker, nyttjas denna rubrik.

5. Driftinstruktioner för Luftbehandlingsinstallationer

5.1 Orienterande uppgifter

Funktionsöversikt och tekniska förutsättningar

Funktionsöversikt

Installationernas funktioner beskrivs översiktligt, om möjligt kan underlag hämtas från VVS-beskrivningen.

Beskrivningen ska omfatta tekniska förutsättningar:

systeminformation som typ av luftbehandlingssystem

antal aggregat, typ av återvinning

- hur luft tillförs och evakueras
- typ av lösning på ute- och avluft
- väsentliga tekniska uppgifter som tryck, temperaturer, flöden och liknande
- **hänvisningar till viktiga bestämmelser som gäller för installationer**

Dimensionerande data och tekniska förutsättningar

De data som anläggningen är dimensionerad för att uppfylla och vid vilket tillstånd det gäller anges t ex: dimensionerande ute temperatur vinter

- dimensionerande utetemperatur sommar
- innetemperatur/-er vinter med toleranser
- innetemperatur/-er sommar med toleranser
- för aggregat och fläktar redovisas flöden, placering, betjäningsområde och drifttider

5.2 Spjällförteckning

Spjällförteckning

Komplett spjällförteckning upprättas.

Protokoll noteras med kompletta uppgifter.

Brandspjäll och rökdetektorer

Komplett förteckning på brandspjäll och rökdetektorer upprättas.

Protokoll noteras med kompletta uppgifter.

5.3 Protokoll/intyg

Injustering, luftflödesprotokoll luftbehandlingsinstallation

Bilaga "5.1 Ventilationsaggregat, luftflödesprotokoll" används.

Protokoll noteras med kompletta uppgifter.

5.4 Produktdokumentation

Produktblad

Produktförteckning upprättas för aggregat och fläktar.

Produktblad ska vara märkta med beteckningar som produkt har på ritningar, produkt som har flera olika beteckningar märks med samtliga beteckningar.

På produktblad som innehåller flera flera modeller, storlekar eller liknande skall den aktuella produkten markeras.

En produkt som har flera olika dokument, som t ex ett luftbehandlingsaggregat med tillhörande databeräkning ska i digitalt format bestå av endast ett dokument.

Produktbladen ska omfatta information som är väsentlig för drift och skötsel men även information som behövs vid en framtida ombyggnad, t ex:

- typbeteckning
- databeräkningar på t ex luftbehandlingsaggregat, fläktar mm. Beräkningar märks med ritningsbeteckning och läggs i efter respektive produkts produktblad
- dimensioner som t ex yttermått, anslutnings- eller fastsättningsmått
- driftpunkt för huvar och galler ritas in i diagram
- vikt
- material
- el-uppgifter som t ex strömart, märkström, spänning och effekt
- varvtal eller varvtalsområde
- kapacitet, tryck och liknande
- service- och smörjinstruktion
- klimatkrav
- skyddsanordningar
- tillverkarens underhållsinstruktioner och förslag till underhållsrutiner
- monterings- respektive demonteringsanvisning

- utsläpp av luftburet buller
- reservdelar
- säkerhetsanvisningar
- CE-intyg

5.5 Komponentlista

5.6 Övrigt

Övrigt projektspecifikt

Om det i anläggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan anpassas till övriga rubriker, nyttjas denna rubrik.

6 Driftinstruktioner för EI- och teleinstallationer

6.1 Orienterade uppgifter

Orienteringsplan

Planritning med följande utrustningar, typ och med placeringar redovisas.

- brandlarmscentraler
- brandförsvarstablåer
- centraler med beteckningar
- apparatskåp med beteckningar
- centralutrustningar för tele mm
- ställ med beteckningar
- UPS-anläggningar

Ritning samordnas med uppgifter enligt bygg, rör, SÖ och luft.

Skall benämnas orienteringsplan med beteckning för hus, husdel och plandel och vara daterad lika relationsritning.

Ritningsnummer skall betecknas OP – husnummer, husdel och plannummer, ex OP-111.

Ritning ska ritas i följande färger:

- byggnader i cyan
- textning i svart
- stämpel i svart
- brandcellsgränser i rött
- symboler brand i rött
- symboler övrigt i svart

Digitalt levereras dokument i dwg-format samt pdf-format i färg.

Nätscheman, huvudledningsschema

Nätscheman över ingående telesystem redovisas.

Huvudledningsschema kraft redovisas.

Skyltlistor (märkning, skyltning)

Eventuella skyltlistor ingående i entreprenaden redovisas.

6.2 Allmän beskrivning el/telesystem

Allmänt beskrivning el-system/telesystem

Här skall entreprenören översiktligt beskrivas

- hur kraftmatning sker
- eventuella kraftstyrningar
- andra belysningsstyrningar (funktioner) är konventionella (strömställare, ljusrelä, rörelsevakt)
- speciella värmeanordningar (ex värmekablar i stuprör etc)
- allmänna funktioner på telesystem (inbrottslarm, passersystem, högtalarsystem etc)

I vissa fall kan beskrivning från bygghandling användas, om detta täcker ovanstående.

6.3 Underhållsinstruktioner

Särskilda underhållsrutiner

Utrustning som kräver särskilt underhåll, skall rutiner för detta levereras. Exempelvis större batterisystem, jordfelsbrytare, nödbelysningsystem, reservkraftaggregat.

6.4 Protokoll/intyg

Provningsprotokoll

Samtliga provningsprotokoll för entreprenaden redovisas

Provningar föreskrivna enligt SS 43 64 00 Elinstallationsreglerna, samt föreskrivet enligt handlingar.

Ex. - isolationsmättningsprotokoll

- 5-ledar övervakning (värden vid installation)
- jordresistansmätning
- inställningsvärden effektbrytare
- skyddsjordprovning
- antennenläggning
- flerfunktionsnät

Intyg

Intyg som krävs enligt lågspänningsdirektiv.

Erforderliga intyg för CE-godkännande.

Övrigt föreskrivet enligt handlingar

6.5 Produktdokumentation

Produktblad enligt underrubriker

Produktdokumentation underrubriker för EL respektive TELE används. Under respektive underrubrik redovisas relevanta produktblad.

Produktblad ska vara märkta med beteckningar som produkt har på ritningar, produkt som har flera olika beteckningar märks med samtliga beteckningar.

På produktblad som innehåller flera flera modeller, storlekar eller liknande skall den aktuella produkten markeras.

Produktblad skall ej vara allmänt beskrivna utan klart utvisa levererad produkt.

Produktbladen ska omfatta information som är väsentlig för drift och skötsel men även information som behövs vid en framtida ombyggnad, t ex:

- typbeteckning
- material
- el-uppgifter som t ex strömart, märkström, spänning och effekt
- serviceinstruktion
- tillverkarens underhållsinstruktioner och förslag till underhållsrutiner
- reservdelar
- säkerhetsanvisningar

Underrubrik EL:

1. Kanalisationssystem

Produktblad fönsterbänkanaler, uttagsstavar etc.

Produktblad övrig kanalisation ex speciallackerade rännor

2. Centraler och apparatskåpsritningar

Produktblad komplett centraldokumentation med centralbeteckning, layout ritningar, kretsscheman och apparatlistor. (Skall även uppsättas vid centralerna)

Ritningar överlämnas även i dwg-format digitalt.

3. Centraler – övervakningsutrustningar

Produktblad över exempelvis 5-ledar övervakning ljusbågsvakter etc.

4. Energimätning – fastighets el mm

System och produkter över undermätning för byggnadens energianvändning mm.

5. Reservkraftsaggregat

Produktblad och avprovningsprotokoll på eventuellt reservkraftutrustning.

6. Armaturer

Produktblad över levererade armaturer med littra refererande till planritning.

7. Belysningsstyrningar

Produktblad över utrustningar för belysningsstyrningar. Ex akustiska detektorer, ljusrelä, DALI styrningar etc.

8. Nödbelysningsystem

Produktblad över levererade nödbelysningsutrustningar (centralutrustningar).

Vid adresserbara system skall ritning med adresser på armaturer levereras.

9. Värmeutrustningar

Produktblad över exempelvis bastuaggregat, värmekablar med styrutrustningar etc.

10. Motordrivna utrustningar

Produktblad över exempelvis styrutrustningar för markiser etc.

11. Övriga apparater

Produktblad över apparater, andra apparater ex hårtorkar etc. Dock ej konventionella strömställare, vägguttag o.d.

12 Övrigt

Rubrik att användas för speciella produkter

Underrubrik TELE:**1. Flerfunktionsnät för signalsystem (01-nät)**

Registreringsdokument för 01-system.

2. Strömförsörjningssystem

Produktblad över speciell strömförsörjning för telesystem, större transformatorer, likriktare, UPS e.d.

3. Entré- och passersystem

Produktblad och manualer för levererat system. Registreringsdokument för systemet.

4. KTV-anläggning

Produktblad och manualer för levererade utrustningar. Nätschema för systemet.

5. Tidgivning

Produktblad levererade utrustningar.

6. Inbrottslarmsystem

Produktblad och manualer för levererat system. Registreringsdokument för systemet.

7. Nödsignalsystem

Produktblad och kopplingsschema över levererade utrustningar.

8. Högtalar- och hörslingssystem

Produktblad och manualer över levererade utrustningar.

9. Teleregistering

Övrig teleregistering ej ingående i system under övrigt.

10. Trygghetslarm

Produktblad och manualer över levererad utrustning. Registreringsdokuments över systemet.

11. Flerfunktionsnät för telekommunikationssystem (data, telefon)

Produktblad över levererad utrustning och ställritningar. Mätprotokoll datanät sammanställt dokument samt samtliga data på CD-skiva. [USB](#)

12. Provingar

Egenprovingar samt leverantörsprovingsprotokoll på levererade telesystem.

12 Övrigt

Övrigt ingående i entreprenaden, ej ingående under övriga rubriker.

6.6 Säkerhetsdokumentation**Förteckning över inkopplade larm och styrningar**

Förteckning skall upprättas över samtliga larm, ur säkerhets eller drift hänseende. Styrningar med anledning av larm skall beskrivas.

6.7 Komponentlista**6.8 Övrigt****Övrigt projektspecifikt**

Om i anläggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan anpassas till övriga rubriker, nyttjas denna rubrik.

7. Driftinstruktioner för SÖ-installationer

7.1 Orienterande uppgifter

Orienteringsplan

Planritning med följande utrustningar, typ/beteckning och med placeringar redovisas:

- apparatskåp med beteckningar
- rumsnummer
- orienteringsfigur
- norrpil

Ritning samordnas med uppgifter enligt bygg, rör, luft och el.

Skall benämnas orienteringsplan med beteckning för hus, husdel och plandel och var daterad lika relationsritning.

Ritningsnummer skall betecknas OP – husnummer, husdel och plannummer, ex OP-111.

Ritning ska ritas i följande färger:

- byggnader i cyan
- textning i svart
- stämpel i svart
- brandcellsgränser i rött
- symboler brand i rött
- symboler övrigt i svart

Skall även levereras digitalt i dwg samt pdf-format i färg.

Översiktsritningar

En översiktsritning, blockschema eller nätschema över datorsystem och kringutrustning.

Översiktsritningar utformas så att man kan utläsa:

- placering av DHC
- nätverk eller modem
- kommunikationsslingor
- apparatskåp
- switchar
- uttag

- routrar

Skall levereras i digitalt redigerbart format samt pdf-format.

7.2 Driftkort

Driftkort

Driftkort för VVS- och kylinstallationer skall omfatta:

- förteckning driftkort
- detaljflödesschema
- funktionsbeskrivning

Detaljflödesschemat ska vara rumsorienterat så att betjänade objekt framgår av schemat.

Beteckningar på detaljflödesschemat skall överensstämma med installationens märkning.

Funktionsbeskrivningen ska omfatta följande rubriker:

- allmänt
här anges var den visade funktionen är placerad samt vilka installationssystem och vilka lokaler som betjänas
- manöver
här anges vad som sker när t ex en pump är i TILL, FRÅN och AUTO
- reglering (funktioner)
- larmförteckning
här anges typ av larm, orsak till larm samt vilken klass på larmet (t ex B-larm)
- drifttider
- börvärden

Ritning ska ritas i följande färger:

- textning i svart
- stämpel i svart
- symboler i svart
- kallvattenledningar i blått
- varmvatten i rött
- varmvattencirkulation i grönt
- avlopp i gult

- köldbärare primär i svart
- köldbärare sekundär i blått
- köldmedium i brunt
- kylmedel i grönt
- värmebärare primär i svart
- värmebärare sekundär i rött
- tilluft, ej behandlad i blått
- tilluft, behandlad i rött
- överluft i gult
- frånluft i gult
- återluft i gult
- cirkulationsluft i gult
- avluft i brunt

Skall även levereras digitalt i dwg samt pdf-format i färg.

7.3 Produktdokumentation

Produktblad

Produktblad ska vara märkta med beteckningar som produkt har på ritningar, produkt som har flera olika beteckningar märks med samtliga beteckningar.

På produktblad som innehåller flera modeller, storlekar eller liknande skall den aktuella produkten markeras.

Produktbladen ska omfatta information som är väsentlig för drift och skötsel men även information som behövs vid en framtida ombyggnad, t ex:

- typbeteckning
- dimensioner som t ex yttermått, anslutnings- eller fastsättningsmått
- vikt
- material
- el-uppgifter som t ex strömart, märkström, spänning och effekt
- varvtal eller varvtalsområde
- kapacitet, tryck och liknande

- service- och smörjinstruktion
- klimatkrav
- skyddsanordningar
- tillverkarens underhållsinstruktioner och förslag till underhållsrutiner
- monterings- respektive demonteringsanvisning
- utsläpp av luftburet buller
- reservdelar
- säkerhetsanvisningar
- CE-intyg

7.4 Protokoll/intyg

Provningsprotokoll

Samtliga provningsprotokoll för entreprenaden redovisas

Provningar föreskrivna enligt SS 43 64 00 Elinstallationsreglerna, samt föreskrivet enligt handlingar.

Ex. - isolationsmättningsprotokoll

- 5-ledar övervakning (värden vid installation)
- jordresistansmätning
- inställningsvärden effektbrytare
- skyddsjordprovning

Intyg

Intyg som krävs enligt lågspänningsdirektiv.

Erforderliga intyg för CE-godkännande.

Övrigt föreskrivet enligt handlingar

Injustering

Protokoll ska redovisa:

- alla inställda parametrar, skalningar och konstanter
- befintliga defaultvärden

Samtliga utskrifter ska ha en textstorlek med minst 10 punkter.

7.5 Apparatskåpsdokumentation

Om det finns flera apparatskåp ska ett underrubrikssystem användas, innehållsförteckning med apparatskåpsbeteckning redovisas

Ritningsförteckning

Förteckning över samtliga anläggningsbundna dokument.

Apparatskåpslayout

Layout på front samt insida skåp visande apparaters inbördes placering med positionsbeteckningar.

Apparatspecifikation

Förteckning över all i apparatskåpets ingående utrustning med:

- sidnumrering
- beteckning på apparatskåp
- datum
- ritningsnummer på tillhörande kretsschema
- positionsbeteckningar enligt apparatskåpslayout
- antal enheter
- fabrikat
- typ
- benämning, data etc.
- artikelnummer

Kretsschema

Schema ska ge en bild av samtliga till en funktion hörande apparater, plintar och förbindningar med följande krav:

- framställningen av kopplingsförbindelser ska följa det verkliga montageutförandet
- en apparats, exempelvis ett relä samtliga kontakter ska redovisas på en plats med hänvisning till andra blad där kontakten funktionsmässigt används.

I kretsschema ska även viss redovisning av programvaru-bestyckade utrustningar ske, främst yttre kretsar med positionsbeteckningar på dator/PLC-systemets gränssnitt och hänvisning till separat dokument över programvara.

Kretsar eller komponenter som inte helt redovisas på ett blad ska ha tydliga hänvisningar till övriga inblandade schemablåd eller annan dokumentation. Hela komponenter som reläer och dylikt ska endast visas en gång.

Komplexa delfunktioner får redovisas med rutor försedda med accepterade grafiska symboler eller i undantagsfall med text. I dessa ska finnas hänvisning till kretsschemablåd där en detaljrikare framställning ska finnas.

- Högsta nollnummer skall redovisas i kretsschema.
- Inre förbindningar (0 nummer) ska redovisas i kretsschema.

Yttre förbindningstabell

Tabell för yttre förbindningar ska redovisa:

- sidnumrering
- beteckning på apparatskåp
- datum
- ritningsnummer på tillhörande kretsschema
- skåpets anslutna kablar
- kabelnummer
- kabeltyp och area
- ansluten enhet (från)
- ansluten enhet (till)
- plintnummer
- kort beskrivning, t ex säkerhetsbrytare frånluftsfläkt

7.6 Apparatförteckning (yttre)

Förteckning över all yttre ingående utrustning med:

- sidnumrering
- beteckning på apparatskåp
- datum
- ritningsnummer på tillhörande kretsschema
- positionsbeteckningar enligt apparatskåpslayout
- antal enheter

- fabrikat
- typ
- benämning, data etc.
- artikelnummer

7.7 DUC

DUC programvara i originalformat

PLC och andra fritt programmerbara system ska uppfylla följande krav:

- beskrivning av eventuell systemprogramvara eller källkod
- fullständigt programbibliotek inklusive beskrivning
- programmeringshandledning
- eventuell programvara inklusive beskrivning för programmering i PC-miljö
- logik alternativt flödesschema över applikationsprogrammen beroende på aktuellt systems självdokumenteringsmetod. Enbart systemens egna eller till dessa knutna dokumentationsprogram ska generera schemorna. Manuellt framställda schemor ska inte förekomma. Hänvisningar till anläggningskretsschema ska finnas. Schemats grafiska framställning ska återge programmets modularisering och eventuella funktionsblock. Signaladresser och signalnamn samt funktionsförklarande kommentarer ska finnas.
- det ska finnas någon form av separat redovisning över parametrar, skalningar och konstanter.
- databaser ska dokumenteras så att användaren enkelt kan lägga till signaler och texter
- all dokumentation som behövs för användarens egna insatser såsom tillägg eller ändringar i programvara ska levereras

7.8 Komponentlista

7.9 Övrigt

Övrigt projektspecifikt

Om det i anläggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan anpassas till övriga rubriker, nyttjas denna rubrik.

8. Dokumentation Mark

8.1 Orienterande uppgifter

Situationsplan

Snöröjningsplan

8.2 Dokumentation av beläggningar

Produktinformation

Information om i entreprenaden använda beläggningsprodukter, redovisas

Produktanalyser

Information om utförda analyser av beläggningsprodukter, redovisas

8.3 Dokumentation av fyllning

Produktinformation

Information om i entreprenaden använda fyllningsmaterial, redovisas

Produktanalyser

Information om utförda analyser av fyllningsmaterial, redovisas

8.4 Stenprodukter/betongmarksten

Produktinformation

Information om i entreprenaden använda produkter, redovisas

Kvalitetsintyg

Kvalitetsintyg för, i entreprenaden använda produkter, redovisas

8.5 Fasta utsmyckningar/utrustning

Produktinformation

Information om i entreprenaden använda produkter, redovisas

Underhållsinformation

Anvisningar om lämpligt/nödvändigt underhåll av, i entreprenaden använda, produkter redovisas

Utrustningsförteckning

Förteckning över samtliga installerade utsmyckningar/utrustningar, redovisas

8.6 Planteringar/sådd /matjord

Vegetationstyper

Information, om samtliga utförda vegetationstyper, redovisas

Produktbeskrivningar

Information/beskrivningar om i entreprenaden använda produkter, redovisas

Gödsling/underhåll

Information/beskrivningar om, för använda produkter lämpliga/nödvändiga gödslings/underhållsåtgärder, redovisas

8.7 VA/värme/el/ fiber**Utrustningar**

Information om i entreprenaden använda utrustningar, redovisas

Material

Information om i entreprenaden använda material, redovisas

8.8 Övrigt**Övrigt**

Om i anläggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan anpassas till övriga rubriker, nyttjas denna rubrik.

9. Dokumentation Transportanläggningar

9.1 Protokoll, intyg

9.2 Produktdokumentation

Produktblad

Produktblad ska vara märkta med beteckningar som produkt har på ritningar, produkt som har flera olika beteckningar märks med samtliga beteckningar.

På produktblad som innehåller flera flera modeller, storlekar eller liknande skall den aktuella produkten markeras.

Produktblad skall ej vara allmänt beskrivna utan klart utvisa levererad produkt.

Produktbladen ska omfatta information som är väsentlig för drift och skötsel men även information som behövs vid en framtida ombyggnad, t ex:

- typbeteckning
- material
- el-uppgifter som t ex strömart, märkström, spänning och effekt
- serviceinstruktion
- tillverkarens underhållsinstruktioner och förslag till underhållsrutiner
- reservdelar
- säkerhetsanvisningar

9.3 Säkerhetsdokumentation

Förteckning över inkopplade larm och styrningar

Förteckning skall upprättas över samtliga larm, ur säkerhets eller drifhänseende. Styrningar med anledning av larmer skall beskrivas.

9.4 Underhållsinstruktioner

Särskilda underhållsrutiner

Utrustning som kräver särskilt underhåll, skall rutiner för detta levereras.

9.5 Komponentlista

9.6 Övrigt

Övrigt projektspecifikt

Om i anläggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan anpassas till övriga rubriker, nyttjas denna rubrik.

10. Dokumentation Storkök

10.1 Protokoll, intyg

10.2 Produktdokumentation

Produktblad

Produktblad ska vara märkta med beteckningar som produkt har på ritningar, produkt som har flera olika beteckningar märks med samtliga beteckningar.

På produktblad som innehåller flera flera modeller, storlekar eller liknande skall den aktuella produkten markeras.

Produktblad skall ej vara allmänt beskrivna utan klart utvisa levererad produkt.

Produktbladen ska omfatta information som är väsentlig för drift och skötsel men även information som behövs vid en framtida ombyggnad, t ex:

- typbeteckning
- material
- el-uppgifter som t ex strömart, märkström, spänning och effekt
- serviceinstruktion
- tillverkarens underhållsinstruktioner och förslag till underhållsrutiner
- reservdelar
- säkerhetsanvisningar

10.3 Säkerhetsdokumentation

Förteckning över inkopplade larm och styrningar

Förteckning skall upprättas över samtliga larm, ur säkerhets eller drifhänseende. Styrningar med anledning av larm skall beskrivas.

10.4 Underhållsinstruktioner

Särskilda underhållsrutiner

Utrustning som kräver särskilt underhåll, skall rutiner för detta levereras.

10.5 Komponentlista

10.6 Övrigt

Övrigt projektspecifikt

Om i anläggningen finns andra projektspecifika dokument enligt handling som ej kan anpassas till övriga rubriker, nyttjas denna rubrik.

11. Relationsritningar

Utformas och levereras enligt avsnittet *A.4 Leverans och utförandekrav avseende modeller, ritningar och driftkort* i Umeå kommuns tekniska anvisningar.

11.1 Akustik

11.2 Arkitekt

11.3 Brand

11.4 El

11.5 Konstruktion

11.6 Kyla

11.7 Lås, Passage och Säkerhet

11.8 Mark

11.9 Sprinkler

11.10 Storkök

11.11 Styr, Regler och Övervakning

11.12 Ventilation

11.13 Värme och Sanitet

12. Underlag för relationsritningar

12.1 Akustik

12.2 Arkitekt

12.3 Brand

12.4 El

12.5 Konstruktion

12.6 Kyla

12.7 Lås, Passage och Säkerhet

12.8 Mark

12.9 Sprinkler

12.10 Storkök

12.11 Styr, Regler och Övervakning

12.12 Ventilation

12.13 Värme och Sanitet