

Checklista vid tillfällig gasolhantering

Föreståndaren är ansvarig för att följande åtgärder vidtas och säkerställs under hela tiden som mässan, festivalen eller marknaden pågår:

- En skriftlig anmälan om hanteringen och föreståndare är inlämnad i god tid till Brandförsvar och säkerhet. Gör din anmälan via blankett på www.umea.se/brand
- Maximal storlek på flaskan som används är en P11 och endast dagsbehov finns på förbrukningsstället.
- Gasolflaskorna förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats och skyddade mot obehöriga.
- Flaskventilen är lätt åtkomlig för personalen och stängs efter varje evenemangsdags slut eller vid längre uppehåll.
- Gasolslangen mellan flaska och förbrukningsapparat är högst 1,5 m lång och är av godkänd typ och i gott skick. Anslutningen är försedd med slängklämma.
- Minsta avstånd mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart material t.ex. skåp, hylla eller tältduk är 0,5 m och i sidled 0,2 m.
- Varje inkopplad gasolflaska är täthetskontrollerad och befunnen tät innan den används och en ny kontroll görs vid varje flaskbyte.
- Det finns en väl synlig föreskriven varningsskylt på varje tält, monter eller stand där gasol finns.
- Handbrandsläckare typ pulver lägst klass 43A 233B C finns och är lätt tillgänglig.
- Det råder god allmän ordning runt hanteringsstället för att minska risken för brand och för att en tillfredställande utrymning kan genomföras.

