

Daglig checklista inför arrangemang i tält

Checklistan kan användas som egenkontroll av säkerheten inför arrangemang i tält. Varje dag innan verksamheten startar bör ansvariga funktioner gå igenom dessa punkter. En genomgång bör göras med all personal inom området för att skapa förståelse för hur vi tillsammans kan skapa ett säkert och tryggt evenemang.

Kontrollera

- att handbrandsläckare finns i tältet och att de är lätt åtkomliga och väl skyltade.
- att utrymningsvägarna är lätta att öppna. De får inte vara snörade eller försedda med dragkedja.
- att utrymningsvägarna hålls fria från hinder till exempel möbler.
- att fri bredd finns fram till nödutgångarna i tältet.
Fri bredd för mer än 150 personer = 1,2 meter och under 150 personer = 0,9 meter.
- att utrymningsskyltarna fungerar och är på rätt plats.
- att ljuslyktor, fotogenlyktor och dylikt hanteras under uppsikt.
- att elektrisk utrustning håller erforderligt avstånd till brännbart material.
- att all personal i tältet har gått igenom och förstått rutinerna för hantering av nödsituationer.
- utrymningslarmets funktion, om sådant finns.
- nödljusets funktion, om sådant finns.
- att räddningstjänsten har tillgänglighet till tältet/området.